

Fecha de Publicación: 25 Enero, 2021 – Concesiones

EXTRACTO PUBLICACIÓN

CONCESION ELÉCTRICA DEFINITIVA

Con fecha **13 de agosto** de **2020**, **Enel Green Power Chile S.A.**, ha solicitado concesión definitiva para **establecer una línea de transmisión de energía eléctrica** correspondiente al proyecto denominado **“Línea 1x220 kV El Arriero – Nueva S/E Centinela”**, ubicado en la región de **Antofagasta**, provincia de **Antofagasta**, comuna de **Sierra Gorda**.

I.- Afectaciones

- a) La presente solicitud de concesión definitiva, afectará las propiedades **fiscales** que se indican a continuación:

ID	Propietario	Nombre del Predio	Comuna/ Provincia/ Región	Foja	N°	Año	CBR	Longitud de Afectación (m)	Superficie de Afectación (m2)	N° Plano
1	Fisco de Chile	Extensión de terreno adyacente a los terrenos denominados Sierra Gorda	Sierra Gorda / Antofagasta / Antofagasta	1640	2575-A	1990	Antofagasta	489,03	24.451,64	PES 01
2	Fisco de Chile	Extensión de terrenos denominados Sierra Gorda	Sierra Gorda / Antofagasta / Antofagasta	1381	1640	1982	Antofagasta	14.535,04	726.737,60	PES 02

II.- Otras obras o instalaciones existentes

- a) Asimismo, el proyecto considera cruces y paralelismos con las siguientes instalaciones existentes:

Cruces:

Identificación de Cruce	Cruce entre Estructuras	Identificación de la instalación a cruzar	Tensión	Nombre del Propietario
L1	46	Línea 1x220 kV Encuentro- El Tesoro	220 kV	Red Eléctrica del Norte 2 S.A
	47			
L2	56N	Línea MT	23 kV	COMPAÑÍA MINERA CENTINELA
	57N			
L3	58B	Línea 1x220 kV El Tesoro- Esperanza	220 kV	Red Eléctrica del Norte 2 S.A
	58C			
L4	60	Línea 1x220 kV El Tesoro- Esperanza	220 kV	Red Eléctrica del Norte 2 S.A
	61			
C1	44	Acueducto Calama – El Tesoro	N/A	REDENOR
	45			

Paralelismos con líneas eléctricas:

Identificación de paralelismo	Línea	Tensión	Paralelismo entre estructuras	Longitud Paralelismo (m)	Distancia NSEG 6 En.71 Artículo 25.2 (m)	Distancia Mínima De Proyecto (m)
P1	Línea 1x220 kV El Arriero – Sierra Gorda	220 kV	1 - 48	15.180,18	304,40	36,88
P2	Línea 1x220 kV El Tesoro – Esperanza	220 kV	58C - 60	511,33	11,03	61,37
P3	Línea 1x220 kV El Tesoro – Esperanza	220 kV	61-ML2	629,07	13,38	74,62

Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Enlace:

<https://legales.centralweb.cl/2021/01/25/enel-green-power-chile-s-a-línea-1x220-kv-el-arriero-nueva-s-e-centinela/>