

**Fecha de Publicación: 13 Julio, 2021 – Concesiones**

**EXTRACTO PUBLICACIÓN**

**CONCESIÓN ELÉCTRICA DEFINITIVA**

Con fecha 12 de marzo de 2021, PV Coya SpA, ha solicitado concesión definitiva para establecer una Subestación Seccionadora en 220 kV denominada Subestación Seccionadora Palpana 220 kV; y dos tramos de línea de transmisión eléctrica denominadas “Línea 1x220 kV Crucero – Palpana” (Tramo 1) y “Línea 1x220 kV Palpana – Radomiro Tomic” (Tramo 2), ambas líneas en su conjunto se denominarán “Seccionamiento Línea 1x220 kV Crucero-Radomiro Tomic”. El proyecto en su conjunto, esto es, la subestación seccionadora y los dos tramos de línea, se denominan “Conexión Eléctrica a Proyecto PV Coya”, ubicado en la región de Antofagasta, provincia de Tocopilla, comuna de María Elena.

**I.- Afectaciones**

La presente solicitud de concesión definitiva afectará un predio fiscal, de acuerdo al siguiente detalle:

ID	Propietario	Nombre Predio	Comuna/ Provincia/ Región	Fojas / Número / Año/ CBR	Subestación Seccionadora 220 kV Palpana	Seccionamiento Línea 1x220 kV Crucero – Radomiro Tomic		N° Plano
					Superficie de Afectación (m <sup>2</sup> )	Longitud Servidumbre (m)	Superficie Afectación (m <sup>2</sup> )	
1	Fisco de Chile	Predio Global del Fisco denominado “Calama”	María Elena / Tocopilla / Antofagasta	4 / 2 / 2015 / María Elena	13.039,20	1.914,81	30.078,08	PES 01

**II.- Otras obras o instalaciones existentes**

Asimismo, el proyecto afectará las siguientes líneas eléctricas u obras existentes:

**CRUCES:**

\*CRL= Cruce Línea Existente

\*CRI= Cruce Instalaciones Existentes

Tramo 1 Línea 1x220 kV Crucero - Palpana				
ID	ENTRE ESTRUCTURAS	NOMBRE DE LÍNEA / INSTALACIÓN	PROPIETARIO	VOLTAJE LÍNEA (kV)
CRL-1	27B - 27C	Línea Crucero - El Abra	TRANSELEC S.A.	220
CRI - 1	27C- 27D	Fibra Óptica	ENTEL CHILE S.A.	N/A
CRI - 2	27D - 27E	Gasoducto Norandino	GASODUCTO NORANDINO S.A.	N/A

Tramo 2 Línea 1x220 kV Palpana - Radomiro Tomic				
ID	ENTRE ESTRUCTURAS	NOMBRE DE LÍNEA / INSTALACIÓN	PROPIETARIO	VOLTAJE LÍNEA (kV)
CRL-2	27B - 27C	Línea Crucero - El Abra	TRANSELEC S.A.	220
CRI - 3	27D - 27E	Gasoducto Norandino	GASODUCTO NORANDINO S.A.	N/A
CRI - 4	27C- 27D	Fibra Óptica	ENTEL CHILE S.A.	N/A

**PARALELISMOS:**

Tramo 1 Línea 1x220 kV Crucero - Palpana						
Nombre	Propietario	Tensión (kV)	Entre Estructura Paralelismo	Tramo paralelo línea proyectada (m)	Distancia mínima reglamentaria(m)	Distancia proyectada (m)
Línea 1x220 kV Crucero – El Abra	Transec S.A	220	27- 27A	236,80	5,54	7,28

Tramo 2 Línea 1x220 kV Palpana – Radomiro Tomic						
Nombre	Propietario	Tensión (kV)	Entre Estructura Paralelismo	Tramo paralelo línea proyectada (m)	Distancia mínima reglamentaria (m)	Distancia proyectada (m)
Línea 1x220 kV Crucero – El Abra	Transec S.A	220	27 A - 28	52,71	2,00	7,28

**INSTALACIONES AFECTADAS:**

Tramo 1 Línea 1x220 kV Crucero - Palpana			
ID	NOMBRE DE LÍNEA / INSTALACIÓN	PROPIETARIO	VOLTAJE LÍNEA (kV)
LA - 1	Línea Crucero - Radomiro Tomic	Engie S.A.	220

Tramo 2 Línea 1x220 kV Palpana - Radomiro Tomic			
ID	NOMBRE DE LÍNEA / INSTALACIÓN	PROPIETARIO	VOLTAJE LÍNEA (kV)
LA - 2	Línea Crucero - Radomiro Tomic	Engie S.A.	220

Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

**Enlace:**

<https://legales.centralweb.cl/2021/07/13/pv-coya-spa-conexion-electrica-a-proyecto-pv-coya-3/>