

Fecha de Publicación: 6 Agosto, 2021 – Concesiones

**EXTRACTO PUBLICACIÓN
CONCESION ELÉCTRICA DEFINITIVA**

Con fecha 16 de marzo de 2021, ENGIE ENERGÍA CHILE S.A., ha solicitado concesión definitiva para establecer líneas de transmisión de energía eléctrica correspondiente al proyecto denominado “Línea de transmisión 1x220 kV Moctezuma – Calama”, ubicado en la región de Antofagasta, provincia de El Loa, comuna de Calama.

I.- Afectaciones

La presente solicitud de concesión definitiva afectará las propiedades particulares, fiscales y los bienes nacionales de uso público que se indican a continuación:

Tabla 1. Propiedades afectadas por trazado.

ID	Propietario	Predio	Comuna, Provincia, Región	Inscripción				Longitud de Servidumbre (M)	Área Servidumbre (M2)	Plano de Servidumbre
				Foja	N°	Año	Conservador De Bienes Raíces			
1	Fisco De Chile	Inmueble Fiscal	Calama, El Loa, Antofagasta	49 Vuelta	57	1928	Calama	26.315,49	1.052.881	Pes-Mza-Cal-01, Compuesto De 5 Láminas
2	Antofagasta Railway Company Plc	Vía Férrea	Calama, El Loa, Antofagasta	981 1361	1088 1620	1983 1985	Antofagasta	24	844	Pes-Mza-Cal-02

Tabla 2. Identificación de BNUP que se ocuparán.

N°	Nombre BNUP	Entre estructuras	Comuna, Provincia, Región
1	Ruta B-165	22-23	Calama, El Loa, Antofagasta
2	Río Loa	27-28	Calama, El Loa, Antofagasta
3	Ruta 21	53-54	Calama, El Loa, Antofagasta
4	Ruta Radomiro Tomic	64-65	Calama, El Loa, Antofagasta
5	Ruta 24	84-85	Calama, El Loa, Antofagasta
6	Ruta 24	85-86N	Calama, El Loa, Antofagasta

La presente solicitud de concesión no afectará propiedades municipales.

II.- Otras obras o instalaciones existentes

Asimismo, el proyecto afectará las siguientes líneas eléctricas y obras existentes:

Tabla 3. Líneas eléctricas afectadas.

N°	Nombre	Propietario	Nivel de Tensión	Entre estructuras	Plano
1	Línea de Media Tensión 23 kV Alimentador Chiu-Chiu	TRANSEMEL	23 kV	31-32	PEVLO-ENGC-06128-LT-PLN-21001
2	Línea de Media Tensión 23 kV Alimentador Chorrillos	TRANSEMEL	23 kV	53-54	PEVLO-ENGC-06128-LT-PLN-21002
3	Línea de Media Tensión 23 kV Alimentador Chorrillos	TRANSEMEL	23 kV	64 -65	PEVLO-ENGC-06128-LT-PLN-21003

Tabla 4. Obras e instalaciones existentes.

Ítem	Nombre	Entre estructuras	Propietario
1	Vía Férrea	79-80	Antofagasta Railway Company Plc
2	Tubería subterránea	71 y 72	Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A.
3	Tubería superficial	79 y 80	Empresa de Servicios Sanitarios de Antofagasta S.A.
4	Gasoducto Troncal Paso de Jana-Crucero	69 y 70	Gas Nor Andino S.A.

Tabla 5. Paralelismos con Línea Eléctrica.

N°	Nombre	Nombre del Propietario	Entre estructuras	Distancia aproximada entre líneas
1	Línea de Media Tensión 23 kV Alimentador Chiu-Chiu	TRANSEMEL	32-87N	30 metros

Toda la información relativa a la solicitud de concesión se encuentra disponible en la página web y en las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Enlace:

<https://legales.centralweb.cl/2021/08/06/engie-energia-chile-s-a-linea-de-transmision-1x220-kv-moctezuma-calama-3/>