

Fecha de Publicación: 15 Octubre, 2021 – Derechos de Agua

Extracto

Viña Luis Felipe Edwards Limitada, RUT 76.084.980-4 solicita la aprobación del proyecto de obra hidráulica mayor “Embalse Atalaya”, a construirse en el predio del mismo nombre ubicado en la comuna de Santo Domingo, Provincia de San Antonio, Región de Valparaíso, quedando el eje de su muro definido por un polígono cuyos vértices tienen las siguientes coordenadas UTM: 255.666 m Este y 6.293.830 m Norte para V1; 255.673 m Este y 6.293.883 m Norte para V2; 255.684 m Este y 6.263.898 m Norte para V3; 255.762 m Este y 6.263.938 m Norte para V4; 255.800 m Este y 6.263.933 m Norte para V5 y 255.851 m Este y 6.263.893 m Norte para V6, todas referidas al Datum UTM WGS84 y al Huso UTM 19S. El proyecto consiste en la construcción de un embalse de 200.000 m³ de capacidad ubicado en la quebrada La Barrosa, provincia de San Antonio, con una superficie inundada máxima de 3,6 has, un muro de orientación oriente-poniente conformado por un relleno compactado de 265 m de longitud y 13 m de altura máxima medida en el eje del muro, desde el terreno natural al coronamiento, con un ancho superior de 6,0 m y taludes 2:1 [H:V] en ambas caras (tendrá revestimiento de geomembrana de HDPE por su cara interior o de aguas arriba). Contempla obras de seguridad consistentes en un vertedero de evacuación de crecidas, un rápido de descarga y un dissipador de energía. Mayores antecedentes en proyecto presentado ante la DGA.

Enlace:

<https://legales.centralweb.cl/2021/10/15/vina-luis-felipe-edwards-limitada-3/>